

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделения надзорной деятельности и профилактической работы  
по Боготольскому и Тюхтетскому районам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

662060, г. Боготол, ул. 40 лет Октября, 15 телефакс (39157)2166 ф., e-mail: ps33@mchskrsk.ru

662010, с. Тюхтет, ул. Кирова, 126 (39158)21670 e-mail: ps64@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа ГНН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписания № 37/1-4**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

**Детский сад комбинированного вида №8**

(владелец собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения ВрИО начальника ОНД и ПР по Боготольскому и Тюхтетскому районам Красноярского края Ю. Н. Дурандина от 01.12.2020г. № 37, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. 18 декабря 2020 года, государственным инспектором Боготольского и Тюхтетского районов Красноярского края по пожарному надзору А. А. Жолудевым, совместно с заведующей МБДОУ Детский сад комбинированного вида №8 Печкуровой Н. А. проведена плановая выездная проверка объекта защиты расположенного: фактический адрес объекта проверки: Российская Федерация, Красноярский край, г. Боготол, ул. Школьная, 75-а.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
37/1/1	Перегородки в лестничных клетках на путях эвакуации с западной стороны здания, ведущих непосредственно наружу, выполнены из горючих материалов	п. 33 (1) При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п. 21 (1) Руководитель организации обеспечивает устранение поврежденной среды защиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений.	до 18.08.2021г	
37/1/2	Помещение групповой ячейки вто-	п. 33 (1) При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по по-	до 18.08.2021г	

	рого этажа в здании отделены от коридоров путей эвакуации перегородками из горючих материалов	жарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 21 (1) Руководитель организации обеспечивает устранение поврежденных средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений.		
37/1/3	Помещение групповой ячейки первого этажа в западной части здания отделены от коридоров путей эвакуации перегородками из горючих материалов	п. 33 (1) При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 21 (1) Руководитель организации обеспечивает устранение поврежденных средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений.	до 18.08.2021г	
37/1/4	Помещение групповой ячейки первого этажа в восточной части здания отделены от коридоров путей эвакуации перегородками из горючих материалов	п. 33 (1) При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 21 (1) Руководитель организации обеспечивает устранение поврежденных средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений.	до 18.08.2021г	

1 | Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим законодательством.

Государственный инспектор Боготольского и Тухтетского районов Красноярского края  
по пожарному надзору А. А. Жолудев

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

«18» декабря 2020 г.

Предписание для исполнения под № [REDACTED]

  
М.Л.П.

Заведующая МБДОУ Детский сад



(подпись)

«18» декабря 2020 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



комбинированного вида №8

Печкурова Н. А.

(должность, фамилия, инициалы)